

**НОРМЫ
ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ, РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ И ПРОШЕДШИХ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕШЕХОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Класс объекта по освещению	Освещаемые объекты	Нормируемые показатели	
		Средняя горизонтальная освещенность E_{cp} , лк, не менее	Отношение минимальной освещенности к средней E_0 , лк, не менее
П1	Площадки перед входами культурно-массовых, спортивных, развлекательных и торговых объектов	20,0	0,30
П2	Главные пешеходные улицы исторической части города и основных общественных центров муниципальных образований, непроезжие и предзаводские площади, посадочные площадки общественного транспорта, детские площадки и места отдыха во дворах	10,0	0,30
П3	Пешеходные улицы; главные и вспомогательные входы парков, санаториев, выставок и стадионов	6,0	0,20
П4	Тротуары, отделенные от проезжей части дорог и улиц; основные проезды микрорайонов, подъезды, подходы и центральные аллеи детских, учебных и лечебно-оздоровительных учреждений	4,0	0,20
П5	Второстепенные проезды, дворы и хозяйственные площадки на территориях микрорайонов, боковые аллеи и вспомогательные входы общегородских парков и центральные аллеи парков муниципальных образований	2,0	0,10
П6	Боковые аллеи и вспомогательные входы парков муниципальных образований	1,0	0,10